



Российская Федерация  
Ставропольский край  
Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного образования  
**«Детская школа искусств»**  
**города Невинномыска**  
**(МБУДО ДШИ г.Невинномыска)**

Гагарина ул., д. 114, Невинномысск,  
Ставропольский край, 357100  
тел./факс (86554) 9-54-79, 7-43-62  
e-mail: shkola\_iskusstv@mail.ru

02.04.2019 № 39

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Кавказское управление  
Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору

Заместителю руководителя управления  
Д.П. Заварзину

Уважаемый Дмитрий Павлович!

При проведении плановой выездной проверки Межрегиональным отделом государственного энергетического надзора города Невинномыска были выявлены следующие нарушения:

1. ПТЭЭП п. 1.2.2; ПУЭ п. 7.1.28;
2. ПТЭЭП п. 2.2.10;
3. ПТЭЭП п. 1.7.2; ПУЭ п. 1.1.29;
4. ПТЭЭП п. 2.12.5;
5. ПТЭЭП п. 2.7.15;
6. ПТЭЭП п. 2.7.7.

На выданное предписание от 12 декабря 2018 года № 6619-Р-ПЛ-А/1.7 сообщаем, что выявленные нарушения устранены:

1. Вводно-распределительное устройство (ВРУ – 0,4 кВ) защищено от попадания внутрь пыли и влаги, мышей;
2. Под щитом ВРУ – 0,4 кВ выполнено покрытие, предотвращающее образование цементной пыли;
3. В ВРУ – 0,4 кВ шины и проводники защитного заземления (нулевые защитные проводники в т.ч. шины) имеют буквенное и цветовое обозначение.
4. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения есть надписи, указывающие их диспетчерское наименование. С внутренней стороны на дверцах есть однолинейные схемы, надписи с указанием значения номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников, получающих питание через автоматические выключатели.
5. В паспорте на заземляющее устройство есть исполнительная схема с привязками к капитальным сооружениям.

6. Открыто проложенные заземляющие проводники окрашены в черный цвет.

Директор МБУДО ДШИ

Н.В. Прусова  
7-43-62



Н.П. Буток