



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

г. Невинномысск

12 декабря 20 18 г.
14-00 час.

АКТ ПРОВЕРКИ

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" города Невинномысска ИИН 2631024720


№ 6619-Р-ПЛ-А/1.7

По адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, пл. 50 Лет Октября, 10А. На основании заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Заварзина Д.П. от 13.11.2018 № 6619-Р-ПЛ-А/1.7, была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" города Невинномысска (далее – МБУДО ДШИ г. Невинномысска), ИИН 2631024720, ОГРН 1032601992356, с юридическим адресом: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 114. Руководитель: директор МБУДО ДШИ г. Невинномысска Буток Наталья Павловна.

Дата и время проведения проверки: с 06.12.2018 по 12.12.2018.

Общая продолжительность проверки 5 рабочих дней.

Акт составлен: Кавказским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения ознакомлен директор МБУДО ДШИ г. Невинномысска Буток Наталья Павловна, 29.11.2018 

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Новикова Светлана Викторовна.

При проведении проверки присутствовали: директор МБУДО ДШИ г. Невинномысска Буток Наталья Павловна, заместитель директора по административно-хозяйственной части Прусова Надежда Викторовна.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, рег. в Минюсте России 22.01.2003 № 4115 (ПТЭЭП), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок,

утв. приказом Минтруда России от ²24.07.2013 № 328н, рег. в Минюсте России 12.12.2013 № 30593 (ПОТЭЭ); Правил устройства электроустановок, утв. приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 (ПУЭ):

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного, нормативного технического документа, номер пункта, статьи, требования которого нарушены	Лицо, допустившее нарушения:
1.	Вводно-распределительное устройство (ВРУ-0,4 кВ), установлено в помещении доступном для неэлектротехнического персонала, не имеет нужной степени защиты оболочки IP31- ввод кабелей, осуществляются без уплотняющих устройств, предотвращающих попадание внутрь пыли и влаги, мышей.	ПТЭЭП п. 1.2.2; ПУЭ п. 7.1.28	Должностное лицо – заместитель директора по административно-хозяйственной части Прусова Надежда Викторовна.
2.	Под щитом ВРУ-0,4 кВ отсутствует покрытие выполненное таким образом, чтобы не происходило образование цементной пыли.	ПТЭЭП п. 2.2.10	Должностное лицо – заместитель директора по административно-хозяйственной части Прусова Надежда Викторовна.
3.	В ВРУ-0,4 кВ шины и проводники защитного заземления (нулевые защитные проводники в т. ч. шины) не имеют буквенного и цветового обозначения.	ПТЭЭП, п. 1.7.2; ПУЭ, п. 1.1.29	Должностное лицо – заместитель директора по административно-хозяйственной части Прусова Надежда Викторовна.
4.	На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения нет надписей, указывающих их диспетчерское наименование. С внутренней стороны, на дверцах, нет однолинейной схемы, надписи с указанием значения номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников получающих питание через автоматические выключатели.	ПТЭЭП п. 2.12.5	Должностное лицо – заместитель директора по административно-хозяйственной части Прусова Надежда Викторовна.

5.	В паспорте на заземляющее устройство, нет исполнительной схемы устройства с привязками к капитальным сооружениям.	ПТЭЭП п. 2.7.15	Должностное лицо – заместитель директора по административно-хозяйственной части Прусова Надежда Викторовна.
6.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет.	ПТЭЭП п. 2.7.7	Должностное лицо – заместитель директора по административно-хозяйственной части Прусова Надежда Викторовна.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

С.В. Новикова

Н.П. Буток

Государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Новикова Светлана Викторовна

Кавказское управление
Ростехнадзора
Государственный инспектор А/1.7
Новикова С. В.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" города Невинномысска Буток Наталья

Павловна, 12.12.2018

(подпись)

