



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

**ПРЕДПИСАНИЕ № 6619-Р-ПЛ-А/1.7
об устранении выявленных нарушений.**

12 декабря 2018 года

г. Невинномысск

14:00 час.

Выдано руководителю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" города Невинномысска Буток Наталья Павловна (далее – МБУДО ДШИ г. Невинномысска).

Руководитель – директор МБУДО ДШИ г. Невинномысска Буток Наталья Павловна. ИНН 2631024720, ОГРН 1032601992356.

Юридическим адресом: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, д.114

Государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Новикова Светлана Викторовна, на основании акта проверки от 12.12.2018 № 6619-Р-ПЛ-А/1.7, составленного в отношении МБУДО ДШИ г. Невинномысска, по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, пл. 50 Лет Октября, 10А в присутствии:

директора МБУДО ДШИ г. Невинномысска Буток Натальи Павловны, заместителя директора по административно-хозяйственной части Прусовой Надежды Викторовны.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного, нормативного технического документа, номер пункта, статьи, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения:
1.	Вводно-распределительное устройство (ВРУ-0,4 кВ), установлено в помещении доступном для неэлектротехнического персонала, не имеет нужной степени защиты оболочки IP31- ввод кабелей, осуществляются без уплотняющих устройств, предотвращающих попадание внутрь пыли и влаги, мышей.	ПТЭЭП п. 1.2.2; ПУЭ п. 7.1.28	12.05.2019
2.	Под щитом ВРУ-0,4 кВ отсутствует покрытие выполненное таким образом, чтобы не происходило образование цементной пыли.	ПТЭЭП п. 2.2.10	12.05.2019
3.	В ВРУ-0,4 кВ шины и проводники защитного заземления (нулевые защитные проводники в т. ч. шины) не имеют буквенного и цветового обозначения.	ПТЭЭП, п. 1.7.2; ПУЭ, п. 1.1.29	12.05.2019
4.	На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения нет надписей, указывающих их диспетчерское наименование. С внутренней стороны, на дверцах, нет однолинейной схемы, надписи с указанием значения номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников получающих питание через автоматические выключатели.	ПТЭЭП п. 2.12.5	12.05.2019
5.	В паспорте на заземляющее устройство, нет исполнительной схемы устройства с привязками к капитальным сооружениям.	ПТЭЭП п. 2.7.15	12.05.2019
6.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет.	ПТЭЭП п. 2.7.7	12.05.2019

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, проверяемое лицо вправе представить в Кавказское управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного

предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений по вышеуказанному адресу. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в установленные сроки, необходимо направить в письменной форме в Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на имя заместителя руководителя управления Заварзина Д.П. по адресу: 357506, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 1-б, факс. (8793) 34-65-65, e-mail: kavkaz@gosnadzor.ru

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" города Невинномыска Буток Наталья Павловна, 12.12.2018



(подпись)

Государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Новикова Светлана Викторовна

